

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»**

(СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»)

| | |
|---------------|------|
| 1037828005885 | ОГРН |
|---------------|------|

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

| | |
|----------|-------|
| 80.22.21 | ОКВЭД |
|----------|-------|

| | |
|--------------|-------------------------|
| 85.42; 85.41 | ОКВЭД дополнительный |
|--------------|-------------------------|

| | |
|---|------|
| Форма собственности Оперативное управление | ОКФС |
|---|------|

(указывается форма собственности по ОКФС)

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Организационно-правовая форма | 75203 | ОКОПФ |
|--------------------------------------|-------|-------|

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

| | |
|---|------------------------|
| Должность, Ф.И.О. руководителя организации | Директор А.А. Елизаров |
|---|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Телефон, факс руководителя организации | Тел.8(812) 2327479 | Факс 8(812) 2327479 |
|---|--------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|------------------|
| Е-mail организации | Mpk32008@mail.ru |
|---------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| Юридический адрес организации | 197198 | г. Санкт – Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А |
|--------------------------------------|--------|---|

(индекс)

(почтовый адрес)

| | | |
|--------------------------------------|--------|---|
| Фактический адрес организации | 197198 | г. Санкт – Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А |
|--------------------------------------|--------|---|

(индекс)

(почтовый адрес)

| | |
|--|------|
| Наименование владельца объекта, в котором находится организация | ОГРН |
|--|------|

Собственник город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

| |
|---|
| Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация |
|---|

191060, город Санкт-петербург, Смольный проезд, дом 1, литера Б

(почтовый адрес)

| |
|---|
| Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация |
|---|

| | |
|---------------|---------------|
| Тел. +7 (812) | Факс +7 (812) |
|---------------|---------------|

| | | |
|---|---|------|
| Наименование вышестоящей организации | Учредитель Комитет по культуре Санкт-Петербурга | ОГРН |
|---|---|------|

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

| | | |
|--|--------|----------------------------------|
| Юридический адрес вышестоящей организации | 191186 | Санкт-Петербург, Невский пр., 40 |
|--|--------|----------------------------------|

(индекс)

(почтовый адрес)

| | |
|---|--------------|
| Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | К.Э. Сухенко |
|---|--------------|

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Телефон, факс вышестоящей организации | Тел. (812) 576-80-06 | Факс (812) 576-80-06 |
|--|----------------------|----------------------|

| |
|---------------------------------------|
| Е-mail вышестоящей организации |
|---------------------------------------|

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома) | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | г. Санкт – Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит. А 197198 | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.) | 5041,1 | | | | | | | | | | | |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1-3-4, подвал | | | | | | | | | | | |
| Кадастровый номер объекта | 78 | 3047 | 0 | 53 | | | | | | | | |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | все | | | | | | | | | | | |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | все | | | | | | | | | | | |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | да | | | | | | | | | | | |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | № пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
|--|---|---|---|--|--|-------------------|--|----------------------|--|------------|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | | |
| | Название зоны (технического средства) | МО № 58 "Введенский". Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина пешеходных путей «К» | м | 2,35 | Не менее 1,2 | п. 5.1.7 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» | наличие | нет | | п.5.1.2 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------------|------|--|-----------|----------|
| | | 1 | 1 | 1 | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К» | % | 5 | не более 8 (1:12) | п.5.1.8 | |
| | | 0 | 0 | 0 | То же около здания или в затесненных местах, «К» | % | - | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | п.5.1.8 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,07 | не более 0,015 | п. 5.1.8 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 5.1.11 | неровное |
| | | 0 | 0 | 0 | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С» | м | - | не более 0,01 | п.5.1.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» | м | - | не менее 0,5 | п.5.3.2 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» | м | - | не менее 0,05 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев на расстоянии «С» | м | 0,00 | 0,5 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.5.1.3 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п.5.1.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.5.1.1 | |
| | | 0 | 1 | 1 | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.4.1.5 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С» | м | 0,00 | не менее 0,8 | п.5.1.10 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|----------------|---------|--|
| | | 0 | 0 | 0 | Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С» | м | - | не менее 0,05 | п.5.1.9 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С» | м | - | не более 0,025 | п.5.1.9 | |
| 1.2 | Лестницы (на подходах к объекту, на участках) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

2. Входной узел

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|--------------|----|-----|----------------|--|
| | Название зоны (технического средства) | СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.6 | Входные площадки | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | № 1 | | 1 | 1 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 6.1.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | СП 35-101-2001 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 6.1.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поперечный уклон | % | 1 | 1-2 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|---|--------------|-------|----------------|----------------|--------------|
| | | 1 | 1 | 1 | Высота площадки без пандуса | м | 0,31 | Не более 0,025 | п.4.1.9 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина входной площадки | м | 2,57 | ≥ 1,50 | п. 5.1.3 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Глубина входной площадки | м | 0,8 | ≥ 1,85 | п. 5.1.3 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина входной площадки с пандусом «К» | м | - | ≥ 2,20 | п. 6.1.4 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Глубина входной площадки с пандусом «К» | м | - | ≥ 2,20 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 6.5.1 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С» | наличие | да | | п.6.5.1 | |
| № 2 | | 0 | 1 | 1 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 6.1.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | СП 35-101-2001 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 6.1.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поперечный уклон | % | 1 | 1-2 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота площадки без пандуса | м | 0,015 | Не более 0,025 | п.4.1.9 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина входной площадки | м | 1,25 | ≥ 1,50 | п. 5.1.3 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Глубина входной площадки | м | 0,54 | ≥ 1,85 | п. 5.1.3 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина входной площадки с пандусом «К» | м | - | ≥ 2,20 | п. 6.1.4 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Глубина входной площадки с пандусом «К» | м | - | ≥ 2,20 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 6.5.1 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С» | наличие | да | | п.6.5.1 | |
| 2.7 | Входные тамбуры | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | № 1 | 1 | 1 | 1 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К» | м | 1,5 | Не менее 1,6 | п.6.1.8 | глубина 1,58 |
| | | | | | Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции) | м | - | Не менее 2,3 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С» | соответствие | - | | | |
| | № 2 | 1 | 1 | 1 | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К» | м | 2,69 | Не менее 1,6 | п.6.1.8 | глубина 1,12 |
| | | | | | Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции) | м | - | Не менее 2,3 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С» | соответствие | - | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|---|---|---|------|----------------|--------------|----------|--|--|
| 2.8 | Входные двери | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | № 1 | 1 | 1 | 1 | Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету | м | - | Не менее 1,2 | п. 6.1.5 | | |
| | | | | | Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях | м | 0,65 | 0,9 | | | |
| | | | | | Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету | м | - | 0,9 – 1,2 | | | |
| | 1 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «С» | м | 0,06 | Не более 0,014 | | | | |
| | 0 | 1 | 1 | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15м «О» | наличие | нет | | | | | |
| | 0 | 1 | 1 | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «О» | м | 0,00 | Не выше 1,0 | | | | |
| | | | | Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «О» | м | 0,00 | Не ниже 1,6 | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С» | наличие | да | | п. 6.5.1 | | | |
| | № 2 | 1 | 1 | 1 | Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету | м | - | Не менее 1,2 | п. 6.1.5 | Для «К» Двери двухстворчатые с разными долями – 1,15м | |
| | | | | | Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях | м | 0,83 | 0,9 | | | |
| | | | | | Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету | м | - | 0,9 – 1,2 | | | |
| | 1 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «С» | м | 0,05 | Не более 0,014 | | | | |
| | 0 | 1 | 1 | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «О» | наличие | нет | | | | | |
| | 0 | 1 | 1 | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «О» | м | 0,00 | Не выше 1,0 | | | | |
| | | | | Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «О» | м | 0,00 | Не ниже 1,6 | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С» | наличие | да | | п. 6.5.1 | | | |
| 2.8.1 | Тамбурные двери | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | № 1 | 1 | 1 | 1 | Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К» | м | - | Не менее 1,2 | п. 6.1.5 | | |
| | | | | | Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К» | м | 0,73 | 0,9 | | | |
| | | | | | Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К» | м | - | 0,9 – 1,2 | | | |
| | 1 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,07 | Не более 0,014 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---------|------|----------------|----------|--|
| № 2 | | 1 | 1 | 1 | Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К» | м | - | Не менее 1,2 | п. 6.1.5 | |
| | | | | | Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К» | м | 0,83 | 0,9 | | |
| | | | | | Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К» | м | - | 0,9 – 1,2 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,06 | Не более 0,014 | | |
| 2.8.2 | Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.9 | Вестибюли общественных зданий | 0 | 0 | 0 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | м | - | Не менее 0,95 | п. 6.1.9 | |
| | | | | | Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | - | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Звуковые информаторы «С» | наличие | нет | | п. 6.5.7 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и диспле-ем для отображения текстовой информации «Г» | наличие | нет | | | |

3. Пути движения внутри здания

| Название зоны (технического средства) | | СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|------|--------------|----------|--|
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | м | 0,00 | 0,3 | п.6.2.3 | |
| | Коридор 1-й этаж | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» | м | 0,00 | 0,3 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | м | 0,00 | 0,3 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина пути движения в коридорах «К» | м | 1,61 | Не менее 1,5 | п. 6.2.1 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина пути движения в переходах в другое здание «К» | м | - | Не менее 2.0 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К» | м | 1,2 | не менее 0,9 | п.6.2.2 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К» | м | 1,9 | не менее 1,4 | п.6.2.2 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---------|------|----------------|----------|--|
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К» | м | 1,29 | не менее 1,2 | п.6.2.2 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С» | м | - | не менее 0,05 | п.6.2.6 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Высота ворса ковров «К», «О» | м | - | не более 0,013 | п.6.2.7 | |
| | Коридор 2-й этаж | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» | м | 0,00 | 0,3 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | м | 0,00 | 0,3 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина пути движения в коридорах «К» | м | 2,78 | Не менее 1,5 | п. 6.2.1 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина пути движения в переходах в другое здание «К» | м | - | Не менее 2.0 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К» | м | 2,78 | не менее 0,9 | п.6.2.2 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К» | м | 2,5 | не менее 1,4 | п.6.2.2 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К» | м | 1,35 | не менее 1,2 | п.6.2.2 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С» | м | - | не менее 0,05 | п.6.2.6 | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Дверь выход из коридора на лестницу № 1 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,83 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,08 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,86 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------|------|----------------|----------|----------------------|
| | секретариата | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,00 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет директора | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,85 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,15 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Дверь в туалет | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,56 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,05 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 6.4.1 | |
| | Дверь в холл | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,85 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,04 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 6.4.1 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,82 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,05 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 6.4.1 | |
| | 2-й этаж, выход из коридора на лестницу № 2 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,91 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,0 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Актальный зал | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,8 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | ширина одной створки |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,00 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет № 206 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,78 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,01 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет № 212 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,94 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|--------------|------|----------------|------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,04 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет № 209 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,73 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | ширина одной створки |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,00 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет № 217 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | ширина одной створки |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,01 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 6.4.1 | |
| | Кабинет № 219 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К» | м | 0,86 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 | ширина одной створки |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,00 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | нет | | п. 6.4.1 | |
| 3.3 | Внутренняя лестница № 1 | 1 | 1 | 1 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,35 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.2.8 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,18 | 0,13 - 0,17 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п.6.2.8 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | наличие | - | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,00 | 0,9 | п. 6.2.11 | нет поручней |
| | | 0 | 1 | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,00 | 0,27-0,33 | | нет поручней |
| | | 0 | 1 | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» | соответствие | - | | | нет поручней |
| | | 0 | 1 | 1 | Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м | 0,00 | 0,03-0,05 | ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12 | нет поручней |
| | | 0 | 1 | 1 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м | - | не менее 0,045 | | нет поручней |
| | | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной с | м | - | не менее 0,06 | ГОСТ Р 51261-99 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|---|---|---|---|--------------|------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | | | | П.6.2.12 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более«О», «С» | наличие | - | | п. 6.2.8 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,99 | Не менее 1,35 | СП 118.13330.2012 п.6.9 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | - | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | да | | п. 6.2.8 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней(за исключением стационаров) «С» | наличие | нет | | п.6.2.12 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | нет | | | | |
| 3.3.1 | Внутренняя лестница № 2 | 1 | 1 | 1 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,33 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.2.8 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,13 | 0,13 - 0,17 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п.6.2.8 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,93 | 0,9 | п. 6.2.11 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы«О», «С» | м | 0,00 | 0,27-0,33 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» | м | 0,09 | 0,03-0,05 | ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» | м | - | не менее 0,045 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» | м | - | не менее 0,06 | ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более«О», «С» | наличие | - | | п. 6.2.8 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,78 | Не менее 1,35 | СП 118.13330.2012 п.6.9 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более | м | - | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|--------------|-----|--|----------|--|
| | | | | | этажных жилых зданий «О», «С» | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Открытые ступени (без подступенок) не допускаются «О», «С» | соответствие | да | | п. 6.2.8 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней(за исключением стационаров) «С» | наличие | нет | | п.6.2.12 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | нет | | | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные) | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3.8 | Лифты | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.9 | Эскалаторы | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.10 | Пути эвакуации | 0 | 1 | 1 | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м , окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие | нет | | П.6.2.8 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п.6.2.29 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.6.5.5 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У» | наличие | нет | | п.6.5.1 | |

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.

| Название зоны (технического средства) | | СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------|------|-----------------------------|-----------------|--|
| 4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Зона (зоны) обслуживания посетителей | 1 | 1 | 1 | Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У» | % | 5 | 5, но не менее одного места | п. 8.1.3 | |
| 4.1.2 | Коридоры, места ожидания | 1 | 1 | 1 | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К» | м | 2,49 | не менее 3,2 | п.7.3.5 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К» | м | - | не менее 2,8 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор | наличие | - | | п.7.1.6 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У» | наличие | нет | | п.6.5.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г» | соответствие | нет | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г» | м | 0,00 | 1,5-4,5 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служ.помещений) «С» | наличие | нет | | п. 8.1.6 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Тактильная информация о местах получения услуги, «С» | наличие | нет | | | |
| 4.1.3 | Помещения для приема посетителей | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Кабинет директора | 1 | 1 | 1 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | кв.м | 29,6 | | П.8.1.11, 8.7.3 | |
| | | 1 | 1 | 1 | на одно рабочее место | кв.м | 29.6 | 12 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | | |
| | Кабинет секретариата | 1 | 1 | 1 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,74 | Не более 0,85 | п.8.1.7 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | м | 1,20 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 | |
| | Кабинет секретариата | 1 | 1 | 1 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | кв.м | 17,4 | | П.8.1.11, 8.7.3 | |
| | | 1 | 1 | 1 | на одно рабочее место | кв.м | 17,4 | 12 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|------|---------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | 1 | 1 | 1 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,72 | Не более 0,85 | п.8.1.7 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | м | 1,0 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | м | 1,05 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 | | |
| | Кабинет № 212 | 1 | 1 | 1 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | кв.м | 12,3 | | П.8.1.11, 8.7.3 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | на одно рабочее место | кв.м | 12,3 | 12 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,75 | Не более 0,85 | п.8.1.7 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | м | 1,05 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 | | |
| | Кабинет № 217 | 1 | 1 | 1 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | кв.м | 28,2 | | П.8.1.11, 8.7.3 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | на одно рабочее место | кв.м | 28,2 | 12 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,75 | Не более 0,85 | п.8.1.7 | высота стойки 1,12 |
| | | | 0 | 0 | 0 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | м | 1,0 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 | |
| | Кабинет № 219 | 1 | 1 | 1 | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | | 23,7 | | П.8.1.11, 8.7.3 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | на одно рабочее место | кв.м | 23,7 | 12 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места | кв.м | - | 18 | | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,75 | Не более 0,85 | п.8.1.7 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги | м | 1,3 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 | | |
| 4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений | | | | Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»: | количество | | | П.8.2.3 | | |
| | Музыкальный зал | 1 | 1 | 1 | 50-150 мест | количество | 3 | 3-5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|------------|-----|--------------|-----------------|--|
| | Актовый зал | 1 | 1 | 1 | 151-300 мест | количество | 5 | 5-7 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 301-500 мест | количество | - | 7-10 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 501-800 мест | количество | - | 10-15 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами | количество | 0 | | П.7.1.11 | |
| | | 0 | 1 | 1 | В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры | наличие | нет | | П.7.1.7, 7.1.12 | |
| 4.5.2 | Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных | 0 | 0 | 0 | Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У» | % | - | не менее 5 | П.7.2.5 | |
| | | | | | Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С» | наличие | | | п.7.2.5 | |
| | | | | | Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К» | м | | не менее 1,2 | п.8.6.10 | |
| | | | | | Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К» | м | | 0,9 | | |
| | | | | | Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С» | м | | 1,5 | п.7.6.12 | |
| | | | | | Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С» | м | | 0,7 | п.7.6.12 | |
| 4.5.3 | Учебные помещения общеобразовательных учреждений | 0 | 1 | 1 | Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г» | наличие | нет | | п.8.2.5 | |
| 4.5.4 | Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений | 0 | 1 | 1 | Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г» | наличие | нет | | п.8.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г» | наличие | нет | | п.6.5.1 | |

| 4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|---|--|--------------|--|----------------|---------|----------|
| 4.8.1 | Помещения | 1 | 1 | 1 | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» | м | 1,1 | От 0,85 до 1,1 | п.5.4.2 | |
| | | 1 | 1 | 1 | То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С» | м | 0,4 | Не менее 0,4 | п.5.4.2 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С» | м | 1,53 | Не более 0,8 | | |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | | | | |
| (п. 5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | | |
| | Название зоны (технического средства) | СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище | | | | | | | | |
| 5.1 | Кабина в общей уборной | 1 | 1 | 1 | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У» | % | 0 | 5 | п.6.3.2 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 0,25 | Не менее 0,8 | п.6.3.3 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина кабины «К» | м | 0,98 | Не менее 1,65 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Глубина кабины «К» | м | 2,15 | Не менее 2.2 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Ширина двери кабины «К» | м | 0,56 | Не менее 0,9 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | наружу | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Опорные поручни «О», «К» | наличие | нет | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Поручни около умывальника «О», «С», «К» | наличие | нет | | | |
| | | | | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | п. 6.3.6 |
| | | 0 | 1 | 1 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | п.6.5.1 | | |
| 5.2 | Универсальная | 0 | 1 | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---------|-----|--|----------|--|
| | кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
| 5.3 | Кабина душевая закрытая | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. Специальные требования к местам проживания инвалидов | | | | | | | | | | |
| | Название зоны (технического средства) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7. Автостоянки | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | МО № 58 "Введенский". Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству | | | | | | | | |
| 7.1 | Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | 0 | 1 | 1 | Места для автотранспорта инвалидов «К», «О» | % | | 10% мест от общего количества (но не менее одного места) | п. 5.2.1 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О» | м | - | Не далее 50 | п. 5.2.2 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О» | м | - | Не далее 100 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Ширина зоны для парковки «К» | м | - | 3,6 | п. 5.2.4 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Длина зоны для парковки «К» | м | - | 6,0 | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | нет | | п. 5.2.1 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | нет | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности | м | - | от 1,5 до 2.0 | | |
| 7.2 | Многоуровневые автостоянки | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету:
телефон
8-906-225-57-44

Член общественной инспекции инвалидов по СПб

Любимцев А.А.

(подпись)

« 27 » сентября 2017г.

Согласовано:
телефон
8 (812) 232-74-79

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское
музыкально-педагогическое училище

Елизаров А.А.

(подпись)

« 27 » сентября 2017г.